



Kauniaisten kaupungin kirjaamo
Yhdyskuntavaliokunta
PL 52
02701 KAUNIAINEN

Kannanotto
22.02.2021
226/00.02.022.0220/2021

Asianumero 72/10.03.01.00/2021

Kauniainen Kv & Kh	
Grankulla Stf & Sts	
Saap.	23 -02- 2021
Anl.	
DNo 72/10.03.01.01.00/2021	

Kannanotto koskien Kasavuorentien pysäköintitaskujen katusuunnitelmaa, Kauniainen

Kasavuoren pysäköintitaskujen katusuunnitelmassa on esitetty liikennemerkkitolppia nykyisten vesihuoltolinjojen päälle tai hyvin lähelle niitä. Tolppa ja sen perustukset eivät saa tulla vesihuoltolinjojen päälle ja niiden etäisyyden putken reunasta tulee olla vähintään 2 metriä.

Rakennettaessa alle viiden metrin päähän HSY:n johdoista, tulee ottaa yhteyttä HSY:n verkko-osastoon ja selvittää mahdollisesti tarvittavat suojaukset.

Lisätietoja antaa tarvittaessa alueinsinööri Anna Lukka, puh. 050 379 1734, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi