


Kauniaisten kaupunki

Yhdyskuntavaliokunta



**Asia: HELSINGINTIEN KATUSUUNNITELMA (FASAANITUNNELI AK)  
KOIVUHOVIN PYSÄKÖINTIALUEEN SUUNNITELMA**

Vammaisneuvoston huomioita:

**HELSINGINTIEN KATUSUUNNITELMA (FASAANITUNNELI AK)**

- onko suojatiet liikennevalo-ohjatut?
- miten on huomioitu talviauraus kaiteiden kohdilla?

Piirustuksesta puuttuu:

- ohjaavan kulun merkinnät
- merkinnät miten on huomioitu näkö- ja kuulovammaiset suojateiden kohdilla?

**KOIVUHOVIN PYSÄKÖINTIALUEEN SUUNNITELMA**

- parkkialueen eteläpuolelle 2 lisä invapaikkaa
- onko huomioitu sähkölatauspisteitä?
- tulkitsemme, että esteetön reitti inva-p paikoilta päättyy hissille, (hissivaraus?)
- onko hissien koko mitoitettu esim. sähköpyörätuolille ja kaksostenrattaille?
- hissille vievä autoparkinpuoleiset kulkuväylät, inva-p ja Ullanmäentien liittymästä alkaen päättyen Bredantien t-risteykseen, tulee olla merkitty ainoastaan jalankulkua varten, pyöräily ehdottomasti kielletty, kulkuturvallisuus huomioiden!
- Näin ollen Bredanportin kevytliikenne tulee ohjata selkein liikennemerkkein parkkialueen vastakkaiselle puolelle.
- Ullanmäen kulman parkkialueelta puuttuu inva-autojen saatto/noutoliikenne paikoitus.

Kauniainen 12.4.2023

Kauniaisten vammaisneuvoston puolesta

Marketta Forsell  
Puheenjohtaja

Monica Tallberg  
Varapuheenjohtaja