



272
 VANHA
 204 JLP 06 2
 JÄLKILÄMMITYSPATTERI
 1,4 kW +15/+20°C
 (OPETTAJIEN HUONE)

NYKYINEN ILMAMÄÄRÄ ?
 OPETTAJIENHUONE 120m²
 -> 240 l/s ?

277
 NYKYINEN ILMAMÄÄRÄ ?
 900 l/s ?
 "NETTIKULMAAN" ?

VANHA KONEHUONE
 VESIKATOLLA
 278
 REHTORI
 m²

YLÖS VANHA
 500x500Ä,
 VESIKATOLLA
 VANHA
 204TK

279
 REHTORI
 m²

281
 KANSLIA
 m²

282
 KANSLIA
 m²

VANHA
 204 JLP 06 1
 JÄLKILÄMMITYSPATTERI
 3 kW +15/+20°C
 KANAVISTOINEEN
 (MONISTUS ?)
 PURETAAN

VANHA Ø250

YLÖS
 VANHAT LIV40

VANHA
 204 JJP 07 1
 JÄLKIJÄÄHDYTYSPATTERI
 12,5 kW +27/+16°C
 (NETTIKULMA?)

VANHA Ø400

KONDENSSEVIEMÄRI
 LIITOS VANHAAN

VANHA J40

TULOILMAKANAVISSA
 LÄMPÖERISTYS L30

ÄÄNENVAIMENNIN

UUSI IV-KONE LATTIALLA
 ± 250 l/s
 ESIM Envistar Top
 2x0,5 kW, 230V

VESIKATOLLE
 Ø315LE50

VANHA PESUALLAS
 PURETAAN

260
 PÄÄKÄYTÄVÄ

KASAVUOREN KOULUTUSKESKUS
 HALLINTOTILAT
 HANKESUUNNITELMAN LVI-LUONNOS
 09.06.2023 Ero Nieminen, SWECO FINLAND