

18/00.02.07/2025

Lisätiedot:

projekti-insinööri, Stefan Lindholm, puh. 040-480 8650
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Projekti-Insinööri Stefan Lindholm selostaa asiaa vammaisneuvoston ennakolausunto, Kasavuoren koulukeskuksen korvaava rakennus.

.....

Asia: Kasavuoren koulukeskuksen korvaava rakennus

Kommentteja alla olevaan vammaisneuvoston puheenjohtajalle viimeistään 30.4.2025 mennessä:

1. Piha pienenee, täytyy tarkasti suunnitella piha-alueet toimiviksi kaikille oppilaille, myös liikuntarajoitteisille.
2. Pihalla (laajennuksen kulmassa) sijaitseva inva-paikka on vaikeapääsysisessä paikassa, pitää siirtää jotta inva-paikkaan ja siitä pois on helpompi päästä autolla sekä siitä liikuttaessa pihalla.
3. Voimistelusalin pukuhuoneen tiloissa pitää myös olla Inva-wc (tai ainakin pitää olla sen läheisyydessä)
4. Ovien leveydet 90 cm tarkistettava esteettömyys ja liikkumavarat.
5. Suuremmat wc:t toisessa kerroksessa voisi muuttaa Inva-wc:eiksi
6. Suuri ja avoin portailla varustettu aulatila saattaa olla aistiherkille hankala (esim. autismin kirjoon kuuluville). Tilan yhteyteen olisi helposti järjestettävissä erillinen, vähän suojaisempi tila (esim. pieni suojaesteellä erotettu tila).
7. Pelkästään yksi hissi toiseen kerrokseen on liian vähän. Mikäli yksi ainoa hissi on epäkunnossa tai huollossa ei liikuntarajoitteinen oppilas pääse kerroksesta toiseen (esim. omaan luokkaansa tai luokasta pois).
8. Toisen kerroksen laajennusosassa pitää olla avattava ikkuna, jonka kautta pääse ulos hätätilanteen sattuessa. Portaat eivät toimi hätäpoistumistienä liikuntaesteiselle

Päätösehdotus:

Vammaisneuvosto päättää toimenpiteistä koskien asiaa Kasavuoren koulukeskuksen korvaava rakennus.

Päätös:

Vammaisneuvoston puheenjohtaja koostaa ennakolausunnon vammaisneuvoston jäsenten kommenttien perusteella ja toimittaa sen edelleen yhdyskuntatoimelle ennen 7.5.2025.

Oheismateriaali:

Kasavuoren koulukeskus-piirustukset. pdf.