Kuntatekniikkapäällikkö 04.09.2025 § 26/2025
390/10.03.00.09/2025

Sijoituslupa uudelle liittymiskaapelille HSY pumppaamo Yhtiöntie 0

Hakija pyytää sijoituslupaa uudelle liittymiskaapelille AX50 jakokaapilta ESJ9110 suojaputkessa MP110 asiakkaan keskukselle, HSY pumppaamo

Päätös:

Kuntatekniikkapäällikkö päättää kunnossapitomestaria kuultuaan myöntää sijoitusluvan, seuraavin ehdoin:
- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksesta sijoitusluvan / sijoitussuunnitelman mukaisesti. Ristiriita tilanteessa noudatetaan sijoitusluvan tai valvojan ohjetta.
- Luvanhakija vastaa kaikista laitteiden sijoittamisesta aiheutuvista vahingoista, sekä jälkikorjausten kustannuksista.
- Putken asennussyvyys vähintään 70cm.
- Jakokaapit merkitään n.180cm korkealla aurauskepillä tai muulla vastaavalla.
- Ennen laitteiden asennusta on tehtävä ilmoitus yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kaivulupa).
- Luvanhakija vastaa mahdollisten muiden tarvittavien lupien hankkimisesta.
- Kaivulupa on anottava vuoden kuluessa sijoitusluvan myöntämisestä.
- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksen jälkeisestä kartoituksesta.
- Luvan muissa ehdoissa noudatetaan Carunan ja Kaupungin välistä yhteistoimintasopimusta.

Anna Ahtila
Kuntatekniikkapäällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Jakelu:

Hakija
Yhdyskuntatoimenjohtaja
Kuntatekniikkapäällikkö
Projekti-insinööri
Kuntatekniikkainsinööri
Maankäyttöpäällikkö
Ympäristöpäällikkö
Kunnossapitomestari
Kunnossapitopuutarhuri
Kaupunginpuutarhuri
Tietohallinto
Yhdyskuntavaliokunta, puheenjohtaja/sihteeri